LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2026

Oficinas para la Dirección General de Intervención y Emergencia Social

Avda. Fernández de la Cruz y Avda. Varela
Barrio Villa Soldati
Comuna 8

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 03

De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:

Pregunta 1:

Se solicita tener a bien precisar el alcance, las características constructivas y la especificación técnica del Ítem 105 ÁREA DE INFILTRACIÓN perteneciente al Rubro 099 DESAGÜES PLUVIALES de la planilla de cotización, dado que el término resulta ambiguo para la correcta presupuestación de la oferta.

Respuesta 1:

Los desagües pluviales provenientes de las unidades exteriores de los aires acondicionados se canalizarán mediante conductos a lechos filtrantes de aguas blancas. Estas áreas de infiltración que se muestran en el Plano N° 14-17 "Instalación Sanitaria y Contra Incendio" se ejecutarán mediante una excavación tipo pozo de 0,60 x 0,60 m. de ancho y 0,80 a 0,90 m. de profundidad. En el nivel inferior se colocará una capa de piedra partida (grava) y arena para favorecer la infiltración. El nivel superior se rellenará con tierra negra y se plantarán arbustos en área cercana.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-47221615-GCABA-IVC

Buenos Aires, Miércoles 21 de Octubre de 2026

Referencia: Circular Con Consulta N° 03 – Licitación Pública N° 05/2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.10.21 14:22:44 -03:00

Cristian Larra
Gerente Operativo de Desarrollo de Proyectos
INST. DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.10.21 14:22:44 -03:00